

**NEW**



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

始于1940年



# 指针式高压绝缘测试仪 KEW 3121B / 3122B

**耐用&符合人体工程学设计!**  
**坚固耐用的指针显示屏可快速判断测试情况!!**



外观设计专利号  
ZL 2014 3 0365464.3  
产品专利 模仿必究



**KEW3121B**

**2500V/100GΩ**

**KEW3122B**

**5000V/200GΩ**

- 极为简单明了的操作
- 自动量程，不同LED显示不同数据
- 鳄鱼夹设计
- 配备了结实坚固的携带箱
- 设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V

高质量高品质是我们的一贯传统  
Quality and reliability is our tradition

● KEW3121B/KEW3122B 技术参数

	3121B	3122B
额定电压	2500V	5000V
测试范围	2GΩ/100GΩ (自动量程)	5GΩ/200GΩ (自动量程)
精确度	0.1-50GΩ : ±5% rdg 0-0.1GΩ, 50GΩ-∞ : ±10% rdg或满刻度的0.5%	0.2-100GΩ : ±5% rdg 0-0.2GΩ, 100GΩ-∞ : ±10% rdg或满刻度的0.5%
安全规格	IEC61010-1, 61010-2-030 CAT IV 300V / CAT III 600V, 污染度2 IEC61010-031, IEC61326-1, 2-2	
电池	DC12V : LR14/R14 x 8pcs	
尺寸	177(L)×226(W)×100(D) mm 便携箱 380(L)×430(W)×154(D) mm	
重量	1.6kg(含电池)	1.7kg(含电池)
附件	7165A (测试探棒:3m), 7264 (接地线:3m) 7265 (保护线:3m), 8019 (金属钩) LR14 (碱性电池)×8,说明书 9182 (便携箱)	
可选附件	7168A (鳄鱼夹测试线:3m) 7253 (加长鳄鱼夹测试线:15m) 8324 (记录仪适配器)	

● 附件



● 新型鳄鱼夹



● 可选件



● 选型表

	指针式		数字式	
	3121B	3122B	3025A	3125A
额定电压	2500V	5000V	250V/500V/1000V 2500V	250V/500V/1000V 2500V/5000V
最大测试	100GΩ	200GΩ	100GΩ	1TΩ
PI/DAR	-	-	✓	✓
背景灯	-	-	✓	✓
测试种类	CAT IV 300V CAT III 600V			
外形尺寸(mm) (L)x (W)x(D)	177×226×100(便携箱380×430×154)			



**安全警告:**

使用前请仔细阅读操作手册中的“安全须知”。  
不当使用和操作会引发火灾,电击等灾害并对人身安全和财产造成伤害。  
因此,请确保在该仪器的可用电源和电压下正确使用。

购买时请认准 侧的  
克列茨/ KYORITSU  
数码防伪标志喔~



Quality and reliability is our tradition

**KYORITSU**

克列茨

始于1940年

www.kew-ltd.com.cn